
N
SKEDC
شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی
امور دیسپاچینگ و فوریت های برق
عنوان:
نقشه مانور شبکه
فشار متوسط شهرستان بشرویه
خلاصه وضعیت صنعت برق شهرستان:
تعداد پست‌های فوق توزیع: 1 پست
ظرفیت پست های فوق توزیع: ۳۰ مگاولت آمپر
پیک بار شهرستان : ۱۴ مگاوات
نرخ انرژی توزیع نشده سهم توزیع در سال ۱۴۰۱ : ۰.۰۴۸ در هزار
پست فوق توزیع بشرویه
فیدر
پیک
آمپر
مگاوات
غدیر آباد ۱۱۰ ۳/۲۴
اهوان ۱۰۳ ۳
ارسنگ ۷۲ ۲/۱۲
شتاب ۷۰ ۲/۰۶
هجرت ۶۹ ۲/۰۳
نیمک ۸۶ ۲/۴۷
گلاب ۱۰۹ ۳/۲۱
پیک بار فیدر ها
راهنمای نقشه:
علامت
توصیف
حالت نرمال
باز
پسته
کلید قابل قطع زیر بار
کلید قابل قطع زیر بار
کات اوت فیوز
کات اوت فیوز
تیغه
تیغه
اتوریکلوزر
کلید LBS
پست زمینی
کنتور تبادل انرژی
پست هوایی
پایانه اتوماسیون
تهیه
کنترل
تصویب
دارش
نسائی
نیازمند
تاریخ تهیه : ۹۸/۰۹/۰۱
تاریخ بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۱/۲۴
کنترل و ویرایش نقشه در امور دیسپاچینگ : صادقی
محدوده شهر بشرویه
محدوده شهر ارسنگ
محدوده شهر بشرویه
* پیمار قطع نشده ها در جدول فوق پس امدی پست با فیدر و ظرفیت ترانس‌های پست از قطع کننده پوده و تصریب هرهایی در نظر گرفته نشده است